

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Sager AG Dornhügelstr. 10 5724 Dürrenäsch SCHWEIZ
Produkt	Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und betriebstechnische Anlagen in der Industrie
Typ, Modell	SAGLAN T-SA 25, T-SA 30, T-SA 40, T-SI 25 Ductrwrap T-SI 30, T-SI-K 25 A, T-SI-K 30 A, T-SA-K 30 A Dämmrollen und Dämmplatten
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 14303:2013-04 DIN EN 13172:2012-04 Dämmstoffe für betriebstechnische Anlagen - VDI Programmregeln (2011-04)
Konformitätszeichen	
Registernummer	6V153
Gültig bis	2020-11-30
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer.

Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	6V153 von 2015-11-05
Technische Angaben	<p>Bezeichnungsschlüssel: MW-EN-14303-T3-ST(+)²⁵⁰-WS1-CL10 Saglan T-SA 25 MW-EN-14303-T3-ST(+)²⁵⁰-WS1-CL10 Saglan T-SA 30 MW-EN-14303-T3-ST(+)²⁵⁰-WS1-CL10 Saglan T-SA 40 MW-EN-14303-T2-ST(+)²⁵⁰-WS1-CL10 Saglan T-SI 25 Ductwrap MW-EN-14303-T2-ST(+)²⁵⁰-WS1-CL10 Saglan T-SI 30 MW-EN-14303-T2-ST(+)²⁵⁰-WS1-CL10 Saglan T-SI-K 25 MW-EN-14303-T2-ST(+)¹⁵⁰-WS1-CL10 Saglan T-SI-K 30 MW-EN-14303-T3-ST(+)²⁵⁰-WS1-CL10 Saglan T-SA-K 30</p> <p>Güteüberwacht nach VDI 2055: - Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit der Temperatur - obere Anwendungsgrenztemperatur - AS-Qualität - hydrophobe Eigenschaften - Dämmstoffkennziffer</p>
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	FIW Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München Lochamer Schlag 4 82166 Gräfelfing
Prüfbericht(e)	Auditbericht von 2014-06-16 Ü2.110.0-02/14 von 2014-11-28
Datenblatt	siehe Datenblatt SAGLAN T-SA... (Stand: 06/2013), SAGLAN T-SI... (Stand: 09/2013) zur o. g. Registernummer unter www.dincertco.de
Überwachungsvertrag/ Nutzungsvertrag	U2.110/08

