



VKF Technische Auskunft Nr. 26118

Inhaber /-in

Sager AG
Dornhügelstrasse 10
5724 Dürrenäsch
Schweiz

Hersteller /-in

Sager AG
5724 Dürrenäsch
Schweiz

Gruppe

142 - Rohrdämmungen

Produkt

PIPELANE SGR

Beschreibung

Rohrdämmung aus Glaswollschalen, RD=58-71kg/m³.

Anwendung

RF1

Unterlagen

Hoch, Fladungen: PB 'ÜZB-Hoch-131519' (11.04.2014), PB 'PB-Hoch-100346-2' (25.05.2020), PB 'PB-Hoch-100347-2' (25.05.2020), KB 'KB-Hoch-100348-3' (25.05.2020); FIW, München: LB '0751-CPR.2-016.0-01' (15.12.2019); Hersteller: LE 'pi-0003-sgr-h-a1-160930' (30.09.2016)

Prüfbestimmungen

EN ISO 1182; EN ISO 1716

Beurteilung

Klassifizierung A1L

Gültigkeitsdauer

31.12.2025

Ausstellungsdatum

04.11.2020

Ersetzt Dokument vom

01.08.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo