

VKF Brandschutzanwendung Nr. 26016

Gruppe 123 Wärmedämmungen, ortsgeschäumt oder geschüttet

Gesuchsteller Sager AG
Dornhügelstrasse 10
5724 Dürrenäsch
Schweiz

Hersteller Sager AG
5724 Dürrenäsch
Schweiz

Produkt SAGLAN WOLLE TE

Beschrieb Glaswolle lose, RD=80kg/m3

Anwendung RF1

Unterlagen Swissi: Prüfbericht '919273-14-0468-01' (12.08.2014)

Prüfbestimmungen VKF


Beurteilung Brandkennziffer: 6q.3

Gültigkeitsdauer 31.12.2020

Aussteldatum 01.04.2015

Ersetzt Anerkennung vom -

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden



Binz



Rappo



VKF Brandschutzanwendung Nr. 26028

Gruppe 123	Wärmedämmungen, ortsgeschäumt oder geschüttet	
Gesuchsteller	Sager AG Dornhügelstrasse 10 5724 Dürrenäsch Schweiz	
Hersteller	Sager AG 5724 Dürrenäsch Schweiz	
Produkt	SAGLAN WOLLE TE	
Beschrieb	Glaswolle lose, RD=80kg/m3	
<hr/>		
Anwendung	RF1	
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '919273-14-0468-02' (21.08.2014), Klassifizierungsbericht '919273-14-0468-02-Z' (21.08.2014)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	01.04.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	-	
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden	

Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

U. 3.7

Binz

J. Rappo

Rappo

