



VKF Technische Auskunft Nr. 26537

Inhaber /-in
Sager AG
Dornhügelstrasse 10
5724 Dürrenäsch
Schweiz

Hersteller /-in
Sager AG
5724 Dürrenäsch
Schweiz

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt SAGLAN T-SA25 / T-SA30 /T-SA40 / T-SI25 DUCTWRAP / T-SI30 / T-SI-K30 / T-SA-K30

Beschreibung Glaswollplatte mit/ohne Kaschierung, $RD \leq 100 \text{kg/m}^3$

Anwendung RF1

Unterlagen MPA, Stuttgart: Klassifizierungsbericht '9027272020_81' (07.10.2020), Klassifizierungsbericht '9027272020-82' (07.10.2020), Klassifizierungsbericht '9027272020-84' (07.10.2020), Klassifizierungsbericht '9027272020-85' (07.10.2020); Hoch, Fladungen: Klassifizierungsbericht 'KB-Hoch-180373-2' (06.08.2018); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR.2-016.0-01' (15.12.2020); Hersteller: Leistungserklärung 'sat-0002-p2-a1-halka130820' (30.06.2013), Leistungserklärung 'sat-0001-r2-a1-h130630' (30.06.2013), Leistungserklärung 'sat-0008-p3-hnka-a1-200730' (30.07.2020)

Prüfbestimmungen EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823

Beurteilung Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 15.12.2021
Ersetzt Dokument vom 10.02.2016

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler