



## VKF Technische Auskunft Nr. 26535

**Inhaber /-in**  
Sager AG  
Dornhügelstrasse 10  
5724 Dürrenäsch  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Sager AG  
5724 Dürrenäsch  
Schweiz

**Gruppe** 122 - Wärmedämmplatten und -matten

**Produkt** SAGLAN T-SA50 / T-ST / T-SA30 / T-SI30 / T-SA35 / T-SI35 / T-SA40 / T-SI40

**Beschreibung** Glaswollplatte mit/ohne Kaschierung,  $RD \leq 100 \text{ kg/m}^3$

**Anwendung** RF1

**Unterlagen** MPA, Stuttgart: Klassifizierungsbericht '9027272020\_81' (07.10.2020), Klassifizierungsbericht '9027272020-82' (07.10.2020), Klassifizierungsbericht '9027272020-84' (07.10.2020), Klassifizierungsbericht '9027272020-85' (07.10.2020); Hoch, Fladungen: Klassifizierungsbericht 'KB-Hoch-180373-2' (06.08.2018); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR.2-016.0-01' (15.12.2020); Hersteller: Leistungserklärung 'sat-0009-r3-hnka-a1-210831' (31.08.2021), Leistungserklärung 'sat-0009-p2-hnka-a1-210831' (31.08.2021), Leistungserklärung 'sat-0008-p6-hnka-a1-200730' (30.07.2020), Leistungserklärung 'sat-0009-p7-hnka-a1-210831' (31.08.2021)

**Prüfbestimmungen** EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823

**Beurteilung** Klassifizierung A2-s1,d0

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2026  
**Ausstellungsdatum** 15.12.2021  
**Ersetzt Dokument vom** 10.02.2016

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler