



## VKF Technische Auskunft Nr. 26117

**Inhaber /-in**  
Sager AG  
Dornhügelstrasse 10  
5724 Dürrenäsch  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Sager AG  
5724 Dürrenäsch  
Schweiz

**Gruppe** 142 - Rohrdämmungen

**Produkt** PIPELANE SGR 1

**Beschreibung** Rohrisolation aus Glaswollschalen, mit Aluminiumverbundfolie kaschiert, RDmax=102kg/m3

**Anwendung** RF1

**Unterlagen** Hoch, Fladungen: Prüfbericht 'ÜZB-Hoch-131519' (11.04.2014); FIW, München: CE Konformitätszertifikat '0751-CPD.2-016.0-01' (28.06.2013); : Leistungserklärung 'sager-pi-0001-pg-a2-hal130630' (30.06.2013)

**Prüfbestimmungen** EN ISO 1716, EN 13823

**Beurteilung** Klassifizierung A2L-s1,d0

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2020

**Ausstellungsdatum** 01.08.2018

**Ersetzt Dokument vom** 13.05.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo