



VKF Technische Auskunft Nr. 26524

Inhaber /-in
Sager AG
Dornhügelstrasse 10
5724 Dürrenäsch
Schweiz

Hersteller /-in
Sager AG
5724 Dürrenäsch
Schweiz

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten
Produkt SAGLAN DF 50 / DF 60 / DF 70 / DF 80 / DF 100 / DF 110

Beschreibung Glaswollplatte mit/ohne Kaschierung, $RD \leq 100 \text{ kg/m}^3$

Anwendung RF1

Unterlagen MPA, Stuttgart: KB '9027272020-81' (07.10.2020), KB '9027272020-82' (07.10.2020), KB '9027272020-84' (07.10.2020), KB '9027272020-85' (07.10.2020); Hoch, Fladungen: KB 'Hoch-180373-2' (06.08.2018); FIW, München: LB '0751-CPR-016.0-01' (05.02.2021); Hersteller: LE 'sa-0003-df50-pk-a1-150630' (30.06.2015), LE 'sa-0004-df60-pk-a1-17230' (30.12.2017), LE 'sa-0004-df70-pk-a1-171230' (30.12.2017), LE 'sa-0004-df80-pk-a1-191230' (30.12.2019), LE 'sa-0004-df100-pk-a1-1712330' (30.12.2017), LE 'sa-004-df110-pk-a1-171230' (30.12.2017)

Prüfbestimmungen EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823

Beurteilung Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 15.12.2021
Ersetzt Dokument vom 10.02.2016

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler