



## VKF Technische Auskunft Nr. 26117

**Inhaber /-in**

Sager AG  
Dornhügelstrasse 10  
5724 Dürrenäsch  
Schweiz

**Hersteller /-in**

Sager AG  
5724 Dürrenäsch  
Schweiz

**Gruppe**

142 - Rohrdämmungen

**Produkt**

PIPELANE SGR 1

**Beschreibung**

Rohrdämmung aus Glaswollschalen, mit Aluminiumverbundfolie kaschiert.  
RD=60-100kg/m<sup>3</sup>

**Anwendung**

RF1

**Unterlagen**

Hoch, Fladungen: PB 'PB-Hoch-170461-2' (23.10.2019), PB 'PB-Hoch-170462-2' (23.10.2019), KB 'KB-Hoch-170463-2' (24.10.2019); FIW, München: LB '0751-CPR.2-016.0-01' (15.12.2019); Hersteller: LE 'pi-0003-sgr1-hal-a2-160930' (30.09.2016)

**Prüfbestimmungen**

EN ISO 1716, EN 13823

**Beurteilung**

Klassifizierung A2L-s1,d0

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2025

**Ausstellungsdatum**

04.11.2020

**Ersetzt Dokument vom**

01.08.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo