

VKF Technische Auskunft Nr. 26535

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Sager AG Dornhügelstrasse 10 5724 Dürrenäsch Schweiz	
Hersteller	Sager AG 5724 Dürrenäsch Schweiz	
Produkt	SAGLAN T-SA50 / T-ST / T-SA K45A	
Beschrieb	Glaswolleplatte mit/ohne Kaschierung, RDmax=80kg/m3	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	MPA, Stuttgart: Klassifizierungsbericht '902 7272 015-82' (02.06.2015); FIW, München: CE Konformitätszertifikat '0751-CPD.2-016.0-01 ' (28.06.2013); -: LE 'sat-0001-p3-a2-t3halka130630' (30.06.2013), LE 'sat-0001-p3-a1-t4h130630' (30.06.2013), LE 'sat-0001-p3-a1-t5h130630' (30.06.2013)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823	
Beurteilung	Klassifizierung:	A2-s1,d0
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	10.02.2016	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	



M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo