

Attestation d'utilisation AEA I n° 13346

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Sager AG Dornhügelstrasse 10 5724 Dürrenäsch Schweiz	
Fabricant	-	
Produit	SAGEX NERO (030) 15	
Description	Plaque en mousse dure EPS, PS=17kg/m3	
Utilisation	RF2 (cr)	
Documentation	TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '400432-17-0411-05' (29.08.2017)	
Conditions d'essai	AEA I	
Appréciation	Indice d'Incendie:	5.1
Durée de validité	31.12.2022	
Date d'édition	13.12.2017	
Remplace l'attestation du	01.01.2015	

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie



Marcel Donzé



Gérald Rappo

