


Renseignement technique AEAI n° 26525

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Sager AG Dornhügelstrasse 10 5724 Dürrenäsch Schweiz	
Fabricant	Sager AG 5724 Dürrenäsch Schweiz	
Produit	SAGLAN ST	
Description	Plaque en laine de verre avec/sans revêtement, PSmax=80kg/m3	
Utilisation	RF1	
Documentation	MPA, Stuttgart: Klassifizierungsbericht '902 7272 015-82' (02.06.2015), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0672-CPR-0317 ' (28.03.2014); -: LE 'sa-0003-st-pk-a1-150630' (30.06.2015)	
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2021	
Date d'édition	10.02.2016	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Remplace l'attestation du	-	


Michael Binz


Gérald Rappo

