


Renseignement technique AEAI n° 26536

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Sager AG Dornhügelstrasse 10 5724 Dürrenäsch Schweiz	
Fabricant	Sager AG 5724 Dürrenäsch Schweiz	
Produit	SAGLAN T-SA20 / T-SI-K20 / T-SA-K20 / T-R300 / T-R400	
Description	Plaque en laine de verre avec/sans revêtement, PSmax=80kg/m3	
Utilisation	RF1	
Documentation	MPA, Stuttgart: Klassifizierungsbericht '902 7272 015-82' (02.06.2015); FIW, München: CE Konformitätszertifikat '0751-CPD.2-016.0-01' (28.06.2013); -: LE 'sat-0001-p1-a1-h130630' (30.06.2013), LE 'sat-0003-r1-a1-h150330' (30.03.2015)	
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2021	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Date d'édition	10.02.2016	
Remplace l'attestation du	-	


Michael Binz


Gérald Rappo

