




## Renseignement technique AEAI n° 26537

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Sager AG Dornhügelstrasse 10 5724 Dürrenäsch Schweiz	
Fabricant	Sager AG 5724 Dürrenäsch Schweiz	
Produit	SAGLAN T-SA25 / T-SA30 / T-SA40 / T-SI25 DUCTWRAP / T-SI30 / T-SI-K25 / T-SI-K30 / T-SA-K30	
Description	Plaque en laine de verre avec/sans revêtement, PSmax=80kg/m3	
Utilisation	RF1	
Documentation	MPA, Stuttgart: Klassifizierungsbericht '902 7272 015-82' (02.06.2015); FIW, München: CE Konformitätszertifikat '0751-CPD.2-016.0-01 ' (28.06.2013); -: LE 'sat-0002-p2-a1- halka130820' (30.06.2013), LE 'sat-0001-r2-a1-h130630' (30.06.2013)	
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2021	
Date d'édition	10.02.2016	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Remplace l'attestation du	-	

  
Michael Binz

  
Gérald Rappo

