



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEA1

## Renseignement technique AEA1 N° 26117

**Titulaire**

Sager AG  
Dornhügelstrasse 10  
5724 Dürrenäsch  
Schweiz

**Fabricant**

Sager AG  
5724 Dürrenäsch  
Schweiz

**Groupe**

142 - Isolations de tuyaux

**Produit**

PIPELANE SGR 1

**Description**

Isolation de tuyaux en coques de laine de verre, avec revêtement de feuille d'ALU composite. PS=60-100kg/m<sup>3</sup>

**Utilisation**

RF1

**Documentation**

Hoch, Fladungen: RE 'PB-Hoch-170461-2' (23.10.2019), RE 'PB-Hoch-170462-2' (23.10.2019), RC 'KB-Hoch-170463-2' (24.10.2019); FIW, München: CCP '0751-CPR.2-016.0-01' (15.12.2019); Hersteller: DP 'pi-0003-sgr1-hal-a2-160930' (30.09.2016)

**Conditions d'essai**

EN ISO 1716, EN 13823

**Appréciation**

Classification A2L-s1,d0

**Durée de validité**

31.12.2025

**Date d'édition**

04.11.2020

**Remplace l'attestation du**

01.08.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo