



Renseignement technique AEA1 N° 26535

Titulaire
Sager AG
Dornhügelstrasse 10
5724 Dürrenäsch
Schweiz

Fabricant
Sager AG
5724 Dürrenäsch
Schweiz

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique
Produit SAGLAN T-SA50 / T-ST / T-SA30 / T-SI30 / T-SA35 / T-SI35 / T-SA40 / T-SI40

Description Plaque en laine de verre avec/sans revêtement, PSm≤100kg/m3

Utilisation RF1

Documentation MPA, Stuttgart: Rapport de classification '9027272020_81' (07.10.2020), Rapport de classification '9027272020-82' (07.10.2020), Rapport de classification '9027272020-84' (07.10.2020), Rapport de classification '9027272020-85' (07.10.2020); Hoch, Fladungen: Rapport de classification 'KB-Hoch-180373-2' (06.08.2018); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR.2-016.0-01' (15.12.2020); Hersteller: Déclaration des performances 'sat-0009-r3-hnka-a1-210831' (31.08.2021), Déclaration des performances 'sat-0009-p2-hnka-a1-210831' (31.08.2021), Déclaration des performances 'sat-0008-p6-hnka-a1-200730' (30.07.2020), Déclaration des performances 'sat-0009-p7-hnka-a1-210831' (31.08.2021)

Conditions d'essai EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823

Appréciation Classification A2-s1,d0

Durée de validité 31.12.2026
Date d'édition 15.12.2021
Remplace l'attestation du 10.02.2016

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler