



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEA1

## Renseignement technique AEA1 N° 26519

**Titulaire**  
Sager AG  
Dornhügelstrasse 10  
5724 Dürrenäsch  
Schweiz

**Fabricant**  
Sager AG  
5724 Dürrenäsch  
Schweiz

**Groupe** 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

**Produit** SAGLAN SK32 / SKN32 / FA LIGHT / SR30

**Description** Plaque en laine de verre avec/sans revêtement, PS≤100kg/m3

**Utilisation** RF1

**Documentation** MPA, Stuttgart: RC '9027272020-81' (07.10.2020), RC '9027272020-82' (07.10.2020), RC '9027272020-84' (07.10.2020), RC '9027272020-85' (07.10.2020); Hoch, Fladungen: RC 'Hoch-180373-2' (06.08.2018); FIW, München: CCP '0751-CPR-016.0-01' (05.02.2021); Hersteller: DP 'sa-0004-sk32-pk-a1-171230' (30.12.2017), DP 'sa-0003-skn32-pk-a1-150630' (30.06.2015), DP 'sa-0004-falight-pk-a1-171230' (30.12.2017)

**Conditions d'essai** EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823

**Appréciation** Classification A1

**Durée de validité** 31.12.2026

**Date d'édition** 15.12.2021

**Remplace l'attestation du** 10.02.2016

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler