


## Renseignement technique AEAI n° 26535

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| Groupe 122                | Plaques et nattes d'isolation thermique  |  |
| Requérant                 | Sager AG<br>Dornhügelstrasse 10<br>5724 Dürrenäsch<br>Schweiz  |  |
| Fabricant                 | Sager AG<br>5724 Dürrenäsch<br>Schweiz   |  |
| Produit                   | SAGLAN T-SA50 / T-ST / T-SA K45A   |  |
| Description               | Plaque en laine de verre avec/sans revêtement, PS <sub>max</sub> =80kg/m <sup>3</sup>  |  |
| Utilisation               | RF1  |  |
| Documentation             | MPA, Stuttgart: Klassifizierungsbericht '902 7272 015-82' (02.06.2015); FIW, München: CE Konformitätszertifikat '0751-CPD.2-016.0-01 ' (28.06.2013); -: LE 'sat-0001-p3-a2-t3halka130630' (30.06.2013), LE 'sat-0001-p3-a1-t4h130630' (30.06.2013), LE 'sat-0001-p3-a1-t5h130630' (30.06.2013) |  |
| Conditions d'essai        | EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823   |  |
| Appréciation              | Classification:  | A2-s1,d0   |
| Durée de validité         | 31.12.2021   | Organisme de reconnaissance des<br>autorités cantonales de protection incendie |
| Date d'édition            | 10.02.2016   |  |
| Remplace l'attestation du | -  |  |



Michael Binz



Gérald Rappo

