



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

## VKF Technische Auskunft Nr. 26118

**Inhaber /-in**  
Sager AG  
Dornhügelstrasse 10  
5724 Dürrenäsch  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Sager AG  
5724 Dürrenäsch  
Schweiz

**Gruppe** 142 - Rohrdämmungen

**Produkt** PIPELANE SGR

**Beschreibung** Rohrisolation aus Glaswollschalen, RDmax=102kg/m3

**Anwendung** RF1

**Unterlagen** Hoch, Fladungen: Prüfbericht 'ÜZB-Hoch-131519' (11.04.2014); FIW, München: CE Konformitätszertifikat '0751-CPD.2-016.0-01' (28.06.2013); : Leistungserklärung 'sager-pi-0001-pg-a1-h130630' (30.06.2013)

**Prüfbestimmungen** EN ISO 1716, EN ISO 1182

**Beurteilung** Klassifizierung A1L

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2020

**Ausstellungsdatum** 01.08.2018

**Ersetzt Dokument vom** 13.05.2015

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo