

## VKF Technische Auskunft Nr. 26520

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| Gruppe 122              | Wärmedämmplatten und -matten   |   |
| Gesuchsteller           | Sager AG<br>Dornhügelstrasse 10<br>5724 Dürrenäsch<br>Schweiz  |   |
| Hersteller              | Sager AG<br>5724 Dürrenäsch<br>Schweiz   |   |
| Produkt                 | SAGLAN FA40 / SA40   |   |
| Beschrieb               | Glaswollplatte mit/ohne Kaschierung, RDmax=80kg/m3   |   |
| Anwendung               | RF1  |   |
| Unterlagen              | MPA, Stuttgart: Klassifizierungsbericht '902 7272 015-82' (02.06.2015), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0672-CPR-0317 ' (28.03.2014); - : LE '0003-fa40-pk-a1-150630' (30.06.2015), LE '0003-sa40-pk-a1-150630' (30.06.2015) |   |
| Prüfbestimmungen        | EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823   |   |
| Beurteilung             | Klassifizierung:   | A1  |
| Gültigkeitsdauer        | 31.12.2021   |   |
| Ausstelldatum           | 10.02.2016   | Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden |
| Ersetzt Anerkennung vom | -  |   |



*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo

## Renseignement technique AEAI n° 26520

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| Groupe 122                | Plaques et nattes d'isolation thermique   |   |
| Requérant                 | Sager AG<br>Dornhügelstrasse 10<br>5724 Dürrenäsch<br>Schweiz   |   |
| Fabricant                 | Sager AG<br>5724 Dürrenäsch<br>Schweiz  |   |
| Produit                   | SAGLAN FA40 / SA40  |   |
| Description               | Plaque en laine de verre avec/sans revêtement, PSmax=80kg/m3  |   |
| Utilisation               | RF1   |   |
| Documentation             | MPA, Stuttgart: Klassifizierungsbericht '902 7272 015-82' (02.06.2015), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0672-CPR-0317 ' (28.03.2014); -: LE '0003-fa40-pk-a1-150630' (30.06.2015), LE '0003-sa40-pk-a1-150630' (30.06.2015) |   |
| Conditions d'essai        | EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823  |   |
| Appréciation              | Classification:   | A1  |
| Durée de validité         | 31.12.2021  | Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie |
| Date d'édition            | 10.02.2016  |   |
| Remplace l'attestation du | -   |   |



*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo